

Būves nosaukums: Ceļa apgaismojums (Aveņu iela)**Objekts: "Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā"**

N.p.k.	Darbu nosaukums un apraksts	Mervienības	Daudzums	Piezīmes
1	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā	m	98	
2	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā	m	9	
3	Bedres rakšana apgaismojuma staba montāžai (ieskaitot šķembas ieklāšanu un šķembas izdevumus)	gab.	4	
4	Tranšejas gultnes sagatavošana ar smiltis pievešanu 1 kabelim	m	107	
5	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā	m	26	
6	Brīdinājuma lentas uzklāšana	m	107	
7	ZS kabeļa līdz 35mm ² ievilkšana aizsargcaurulē	m	26	
8	ZS kabeļa NYY-J 3x1,5 montāža balstā	m	24	
9	Apg. Stabu pamatnes montāža gatava bedrē	gab.	4	
10	Apgaismojuma balstu (līdz 6m) uzstādīšana	k-ts.	4	
11	Gaismekļa montāža balstā	gab.	4	
12	Nozarojumu spaiļu komplekta montāža apg. stabā	kompl.	4	
13	Kabeļa gala apdares izveidošana	gab.	8	
14	Automātslēdža uzstādīšana balstā	gab.	4	
15	Apgaismojuma armatūras demontāža	gab.	1	
16	Izpilddokumentācijas izstrāde	objekts	1	
17	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1	
18	EPL digitālā uzmērīšana	m	107	
19	Trases nospraušana	m	107	
20	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1	
21	Papilddarbi	k-ts.	1	

Materiālu saraksts

N.p.k.	Materiālu un iekārtu nosaukums	Mervienības	Daudzums	Piezīmes
1	0,4kV kabelis AXMK-4x16	m	127	ar 5% rezervi
2	0,4kV kabelis ar vara dzīslām NYY-J 3x1,5	m	24	
3	Gala apdare EPKT 0015	kompl.	8	
4	Nozarošanas spaiļu komplekts SV15 4x(1.5-25Cu/10-35Al)	gab.	4	
5	Apgaismojuma stabs H=6,5m (6m virs zeme)	gab.	4	
6	Apgaismojuma staba pamats P-1	gab.	4	
7	Blīvgredzens 60GBRG	gab.	4	
8	Ielu gaismeklis LED 24W; 3000K; IP66; IK08; ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju	gab.	4	
9	Automātslēdzis 1B6A (staba nišā)	gab.	4	
10	Kabeļa aizsargcaurule d50 (750N)	m	9	
11	Kabeļa aizsargcaurule d 50 (450N)	m	17	ar 5% rezervi
12	Brīdinājuma lenta	m	107	
13	Balstu numerācija zīmes	kompl	4	
14	Smiltis	m ³	10	
15	Papildmateriāli	kompl	1	

Piezīmes:

- Dotā specifikācija ir informatīvs materials, kuru jāskatās kopā ar rasējumiem.
- Iekārtu un materiālu markas un tipu izvēlas pasūtītājs.

Būves nosaukums: Ceļa apgaismojums (Lapu iela)**Objekts: "Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā"**

N.p.k.	Darbu nosaukums un apraksts	Mervienības	Daudzums	Piezīmes
1	Tranšējas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	92	
2	Tranšējas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā	m	70	
3	Bedres rakšana apgaismojuma staba montāžai (ieskaitot šķembas ieklāšanu un šķembas izdevumus)	gab.	5	
4	Tranšējas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim	m	162	
5	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšējā	m	80	
6	Brīdinājuma lentas uzklāšana	m	162	
7	ZS kabeļa līdz 35mm ² ievilkšana aizsargcaurulē	m	80	
8	ZS kabeļa NYY-J 3x1,5 montāža balstā	m	30	
9	Apg. Stabu pamatnes montāža gatava bedrē	gab.	5	
10	Apgaismojuma balstu (līdz 6m) uzstādīšana	k-ts.	5	
11	Gaismekļa montāža balstā	gab.	5	
12	Nozarojumu spaiļu komplekta montāža apg. stabā	kompl.	5	
13	Kabeļa gala apdares izveidošana	gab.	10	
14	Automātslēdža uzstādīšana balstā	gab.	5	
15	Apgaismojuma armatūras demontāža	gab.	1	
16	Izpilddokumentācijas izstrāde	objekts	1	
17	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1	
18	EPL digitālā uzmērīšana	m	162	
19	Trases nospraušana	m	162	
20	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1	
21	Papilddarbi	k-ts.	1	

Materiālu saraksts

N.p.k.	Materiālu un iekārtu nosaukums	Mervienības	Daudzums	Piezīmes
1	0,4kV kabelis AXMK-4x16	m	182	ar 5% rezervi
2	0,4kV kabelis ar vara dzīslām NYY-J 3x1,5	m	30	
3	Gala apdare EPKT 0015	kompl.	10	
4	Nozarošanas spaiļu komplekts SV15 4x(1.5-25Cu/10-35Al)	gab.	5	
5	Apgaismojuma stabs H=6,5m (6m virs zeme)	gab.	5	
6	Apgaismojuma staba pamats P-1	gab.	5	
7	Blīvģredzens 60GBRG	gab.	5	
8	Ielu gaismeklis LED 24W; 3000K; IP66; IK08; ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju	gab.	5	
9	Automātslēdzis 1B6A (staba nišā)	gab.	5	
10	Kabeļa aizsargcaurule d50 (750N)	m	70	
11	Kabeļa aizsargcaurule d 50 (450N)	m	10	ar 5% rezervi
12	Brīdinājuma lenta	m	162	
13	Balstu numerācija zīmes	kompl	5	
14	Smiltis	m ³	15	
15	Papildmateriāli	kompl	1	

Piezīmes:

- Dotā specifikācija ir informatīvs materials, kuru jāskatās kopā ar rasējumiem.
- Iekārtu un materiālu markas un tipu izvēlas pasūtītājs.

Būves nosaukums: Ceļa apgaismojums (Dārza, Oktobra iela)**Objekts: Enerģētiskās atbilstības uzskaites uzdevums, Uzdevumu novada**

N.p.k.	Darbu nosaukums un apraksts	Mervienības	Daudzums	Piezīmes
1	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā	m	217	
2	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā	m	78	
3	Bedres rakšana apgaismojuma staba montāžai (ieskaitot šķembas ieklāšanu un šķembas izdevumus)	gab.	10	
4	Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim	m	295	
5	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā	m	96	
6	Brīdinājuma lentas uzklāšana	m	295	
7	ZS kabeļa līdz 35mm ² ievilkšana aizsargcaurulē	m	96	
8	ZS kabeļa NYY-J 3x1,5 montāža balstā	m	60	
9	Apg. Stabu pamatnes montāža gatava bedrē	gab.	10	
10	Apgaismojuma balstu (līdz 6m) uzstādīšana	k-ts.	10	
11	Gaismekļa montāža balstā	gab.	10	
12	Nozarojumu spaiļu komplekta montāža apg. stabā	kompl.	10	
13	Kabeļa gala apdares izveidošana	gab.	20	
14	Automātslēdža uzstādīšana balstā	gab.	10	
15	Izpildedokumentācijas izstrāde	objekts	1	
16	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1	
17	EPL digitālā uzmērīšana	m	295	
18	Trases nosprašana	m	295	
19	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1	
20	Papilddarbi	k-ts.	1	

Materiālu saraksts

N.p.k.	Materiālu un iekārtu nosaukums	Mervienības	Daudzums	Piezīmes
1	0,4kV kabelis AXMK-4x16	m	328	ar 5% rezervi
2	0,4kV kabelis ar vara dzīslām NYY-J 3x1,5	m	60	
3	Gala apdare EPKT 0015	kompl.	20	
4	Nozarošanas spaiļu komplekts SV15 4x(1.5-25Cu/10-35Al)	gab.	10	
5	Apgaismojuma stabs H=6,5m (6m virs zeme)	gab.	10	
6	Apgaismojuma staba pamats P-1	gab.	10	
7	Blīvredzens 60GBRG	gab.	10	
8	Ielu gaismeklis LED 24W; 3000K; IP66; IK08; ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju	gab.	10	
9	Automātslēdzis 1B6A (staba nišā)	gab.	10	
10	Kabeļa aizsargcaurule d50 (750N)	m	78	
11	Kabeļa aizsargcaurule d 50 (450N)	m	18	ar 5% rezervi
12	Brīdinājuma lenta	m	295	
13	Balstu numerācija zīmes	kompl	10	
14	Smiltis	m ³	25	
15	Papildmateriāli	kompl	1	

Piezīmes:

- Dotā specifikācija ir informatīvs materials, kuru jāskatās kopā ar rasējumiem.
- Iekārtu un materiālu markas un tipu izvēlas pasūtītājs.