

DAĻŠAS VAI SADAĻŠAS RASĒJUMU SARAKSTS UN TO MARKAS

N.p.k	Nosaukums	Mērogs	Ras. Nr.:
1.	Vispārīgie rādītāji		ELT-1
2.	Apgaismojuma tīklu trases plāns	M 1:250	ELT-2.1
3.	Apgaismojuma tīklu trases plāns	M 1:250	ELT-2.2
4.	Apgaismojuma tīklu trases plāns	M 1:250	ELT-2.3
5.	Apgaismojuma tīklu trases plāns	M 1:250	ELT-2.4
6.	Apgaismojuma pieslēguma shēma		ELT-3.1
7.	Apgaismojuma pieslēguma shēma		ELT-3.2
8.	Materialu un darbu saraksts		

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Udenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, izstrādātais saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem, ņemot vērā visus spēkā esošos normatīvos dokumentus.

Apgaismojums:

1. Avenu ielas apgaismojumam uzstādīt H-6m cinkotas metālskas stābus ar apgaismojuma armatūru LED 24W. Projektējamo apgaismojuma tīklu pieslēgt pie esošā apgaismojuma tīkla. Avenu un Alejas ielu krutojumā esošā balstā demontēt gaismekli un pievienoties pie esošam apgaismojuma tīklam.
2. Lapu ielas apgaismojumam uzstādīt H-6m cinkotas metālskas stābus ar apgaismojuma armatūru LED 24W. Projektējamo apgaismojuma tīklu pieslēgt pie esošā apgaismojuma tīkla. Lapu un Alejas ielu krutojumā esošā balstā demontēt gaismekli un pievienoties pie esošam apgaismojuma tīklam.
- Dārza un Oktobra ielu apgaismojumam uzstādīt H-6m cinkotas metālskas stābus ar apgaismojuma armatūru LED 24W. Projektējamo apgaismojuma tīklu pieslēgt pie esošā apgaismojuma tīkla Jelgavas ielā.
3. Apgaismojuma baistus savā stāpā saciprot ar 0.4 kV kabeli AXMK-1-4x16.
4. Kabeļi gudrīt 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1,0m dziļumā zem brauktuves, aizsargcaurule PE Ø50 (750N). Šķērsojumā vietās ar citam komunikācijām, novērot minimālo vertikālo attālumu 0,25m, aizsargcaurule PE Ø50 (450N).
5. Projektējamie balsti aizsargāti ar "B" tipa automātslēdzi.
6. Uzstādot apgaismojumu, ņemt vērā arī projektā paredzēto gaismekļa virzienu attiecībā pret apgaismojamo ceļu.


Vispārīgie norādījumi:

1. Visi montažas darbi jāveic ievērojot Latvijas Būvnormatīvu prasības, Latvijas Valsts standartus, kā arī ražotāju izdotās instrukcijas;
2. Visus projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar analogiem, tādas pašas kvalitātes un specifikācijas un cizaina materiāliem, kas atbilst eiropas normatīvo aktu prasībām;
3. Pirms projekta realizācijas būvniecības organizācijai novērtēt materiālu specifikāciju un darbu apjomus, nepieciešamības gadījumā tos rediģēt un saskaņot ar pasūtītāju;
4. Izstrādātais tehniskais projekts saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām;
5. Šo projektu skatīt un izbūvēt kopā ar ceļa projekta daļu;
6. Visi celtniecības un montāžas darbi jāveic saskaņā ar drošības tehnikas, tehniskās ekspuatācijas un elektroizbūves noteikumiem Latvijās Republikā, kā arī uzraugošo institūciju pārstāvu klātbūtnē;
7. Visas atsaucēs uz izpildītāju firmām ieliecina tika par šo iekārtu, materiālu un izstrādājumu kvalitāti. Specifikācijā norādīto materiālu nomaņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem. Darbi, iekārtas un materiāli, kas nav paredzēti specifikācijā, jāpaveic montāžas organizācijai, balstoties uz savu personīgo montāžas pieredzi.


IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS

1. LVS EN 13201-1:2:3:4 "Ielu un ceļu apgaismojums", LVS EN 40 "Apgaismes stabi",
2. LBN 202:18 "Būvprojekta saturs un noformēšana",
3. LVC metodika "Ieteikumi ceļu projektēšanai. Ceļu apgaismojums"
4. "DRAKA CABLE" produktu katalogs,
5. Ražotāju izdotās iekārtu instrukcijas.
- 6.

PIENĒMĒTIE APZĪMĒJUMI



OBJEKTA ATRĀŠANĀS VIETA



Šī būvprojekta ELT daļas risinājums
atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu
normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta ELT daļas
vadītājs




Natālija Gorbatenko
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

3-00202
(sertifikāta Nr.)

15.05.2019.
(datums)

Kopējais lapu sk. sadaļā : 7

Būvniecības ierosinātais: Ozolnieku novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90001623310, Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolniekos novads, LV-3018 SIA "Ozolnieku KSDU", Reģ. Nr. 41703003356, Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolniekos novads, LV-3018				 		Būvprojekts: "Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā"	Būvprojekta izstrādātājs: 
Būvprojekta adrese: Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018						SIA "BM-projekts" Reģ. Nr. LV40103196966 Upesgrīvas iela 16, Rīga, LV-1002 ©All rights reserved. ©Izmantojams sašķeņā ar autoritēstību likumu	
Lapas nosaukums: Vispārīgie rādītāji						Pašvaldības līguma Nr.: 562 Sabiedrības līguma Nr.: 13-2/1 Arhīva Nr.: BM-385	Stādļa Mērogs Marka Ras. Nr. BP b.m. ELT 1
Būvpr.vad.	Ingars Tīmoļevs	15.05.2019.					
ELT sad.vad.	Natālija Gorbatenko	15.05.2019.					
Izstrādāja:	Natālija Gorbatenko	15.05.2019.					