



Kontaktpersona
E-pasts
Tālrunis

Pircējs

Kontaktpersona
E-pasts
Tālrunis

Pipe Calc tabula

Projekta nosaukums

Projekta ID
Uzstādīšanas vieta
Klienta poz. Nr.

Datums 2019-06-13

Pārsūk.šķidrums	Notekūdeņi	Sūkņu skaits	1			
Plūsma	4 m³/h	Sistēmas būtība				
Statiskais spiediens	3,7 m	Izkārtojums	Standarts			
Viskozitāte	1 mm²/s	Aprēķinu modelis	Darcy-Weisbach / Colebrook			
Friction loss						
Kopējs spiediena puses cauruļvads						
Cauruļu likšana 1 (1)						
Tips	Ø / mm	ζ vai L	Daudzums	v / m/s	k / mm	H / m
Cauruļu likšana: Ražojuma fotogrāfija Ø 40 mm	40	6,2 m	1	0,8842	0,25	0,2142
Kopēji berzes spiediena zudumi						0,2142
Spiediena zudumi						0,2142 m
Kopējs statiskais spiediens						3,7 m
Kopējs spiediens						3,914 m