

Pipe Calc tabula

Projekta nosaukums

Projekta ID

Uzstādīšanas vieta

Klienta poz. Nr.

Datums 2019-06-13

Pārsūk.šķidrums	Notekūdeņi	Sūkņu skaits	1			
Plūsma	13,5 m³/h	Sistēmas būtība				
Statiskais spiediens	5,13 m	Izkārtojums	Standarts			
Viskozitāte	1 mm²/s	Aprēķinu modelis	Darcy-Weisbach / Colebrook			
Friction loss						
Kopējs spiediena puses cauruļvads						
Cauruļu likšana 1 (1)						
Tips	Ø / mm	Ķ vai L	Daudzums	v / m/s	k / mm	H / m
Cauruļu likšana: Ražojuma fotogrāfija Ø 65 mm	65	67,7 m	1	1,13	0,25	2,004
Kopēji berzes spiediena zudumi						2,004
Spiediena zudumi						2,004 m
Kopējs statiskais spiediens						5,13 m
Kopējs spiediens						7,134 m