



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
tāl. 63923822, e-pasts zemgale@zmni.lv

BAUSKĀ

18.10.2018. Nr. Z/1-12/2098-e
Uz 15.10.2018. iesniegums

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR.Z-2018-950

(Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 4. panta pirmo daļu)

Derīgi līdz 2020. gada 17.oktobrim

Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs):	Ozolnieku novada pašvaldība
Paredzētā darbība:	Inženiertīklu, kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un ielu seguma atjaunošana
Paredzētās darbības norises vieta:	Zvaigžņu iela, Vītolu iela, Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsumu iela, Rubenų iela, Saules iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Pamatojums:	Projektētāja SIA „BM-projekts” Eduarda Dzeņa iesniegums eduarda_dz@inbox.lv

I. Informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm.

1. Pēc meliorācijas kadastra informācijas paredzētajā darbības vieta gar Jelgavas pilsētas robežu atrodas koplietošanas novadgrāvis un susinātājgrāvji.

II. Vispārīgie noteikumi

1. Veicot būvniecību, ievērot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.

III. Īpašās prasības

1. Būvprojekta realizācijas rezultātā nav pieļaujama melioratīvā stāvokļa pasliktināšanās objektam piegulošās platībās.
2. Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek bojātas meliorācijas sistēmas vai traucēts to darbības režīms.
3. Izbūvējot inženiertīklus, kanalizācijas sūkņu stacijas un atjaunojot ielu segumu, ievērot Ozolnieku pašvaldības teritorijas plānojuma ekspluatācijas aizsargjoslas.
4. Nav pieļaujama neattīrītu kanalizācijas notekūdeņu un neattīrītu lietuss ūdeņu ievadīšana meliorācijas sistēmās.
5. Šķērsojot grāvjus, inženiertīklus izbūvēt vismaz 1,00 m zem grāvja dibena atzīmes. Projektā norādīt inženiertīklu iebūves dziļumu Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS-2000,5.
6. Viena īpašuma vai koplietošanas meliorācijas sistēmu bojāšanas gadījumā zemju īpašnieki ir tiesīgi griezties tiesā radīto zaudējumu atlīdzināšanai.
7. Lai saņemtu atzinumu par izpildītiem darbiem, Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta **Zemgales** reģiona meliorācijas nodaļā jāiesniedz būvdarbu izpildedokumentācija (segto darbu akti, **izpilduzmērījums DGN vai DWG formātā**).

8. Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt vai akceptētā būvprojektā izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus vai attiecīgās izmaiņas saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā.

9. Būvprojektu saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā.

IV. Izvērtētā dokumentācija:

1. Paredzētās darbības pieteikums, pasākuma vietas atrašanās plāns uz vienas lapas;

Tehniskos noteikumus viena mēneša laikā no to saņemšanas dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Vadītāja

Ilze Bergmane

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Filimonija Brigmane

Tel.29156776

Filimonija.brigmane@zmni.lv