

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Rīgā

23.10.2018. Nr. 15.2-14/4433

Uz Nr.

Klienta Nr.

Ozolnieku novada pašvaldībai
Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku
pag., Ozolnieku nov., LV-3018

Būvprojekta „Inženiertīklu, kanalizācijas
sūkņu stacijas izbūve un ielu segumu
atjaunošana: Avotu iela, Meža iela,
Pavasara iela, Bērzu iela, Sporta iela, Puķu
iela, Iecavas iela, Pļavu iela, Ozolniekos,
Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”
izstrādei

Akciju sabiedrība “Gaso” (turpmāk – GASO) informē, ka, veicot būvprojekta izstrādi, jāievēro šādi nosacījumi:

1. Uzrādīt esošos vidējā ($P < 0,4$ MPa un $P < 0,01$ MPa) spiediena gāzesvadus.
Informāciju par gāzesvadiem, to iekārtām, skaitu un to izvietojumu darba kārtībā
uzzināt GASO Jelgavas iecirknī.
2. Lai izvērtētu esošo gāzesvadu aizsardzības pasākumus, projektēšanas gaitā pieaicināt
sertificētu gāzapgādes projektētāju.
3. Uzklājot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gāzesvadu ierīču kapes jā saglabā;
kapju vākiem jābūt vienā līmenī ar segumu. Gadījumos, ja esošā seguma vietā tiek
uzklāts jauns asfalta segums, pazemes gāzesvadu ierīču kapes jānomaina pret
"peldošām" kapēm. Kapju pacelšanu (pazemināšanu) un esošo kapju nomaiņu pret
"peldošām" veic pasūtītājs par objekta izbūvei paredzētajiem līdzekļiem. Kapju
pārvietošanas darbu kvalitātes atbilstību, kā arī pielietojamo kapju raksturojošus
lielumus (materiāls, izmēri u.c.) jāuzrāda GASO Jelgavas iecirkņa pārstāvjiem.
4. Ja izmainās seguma līmenis, gāzesvada ierīču pagarināšanas vai saīsināšanas darbus
veic GASO Jelgavas iecirknis pēc pasūtītāja rakstiska iesnieguma, kurā garantēta
darbu apmaksa. Darbu izmaksas pēc spēkā esošā cenrāža jāparedz būvprojekta tāmē.
5. Paredzēt vietu perspektīvā iespējamam sadales gāzesvadu izvietojumam ielas sarkano
līniju robežās vietās, kur nav esošu sadales gāzesvadu.
6. Topogrāfija jā saskaņo GASO Jelgavas iecirknī.
7. **Izstrādātais būvprojekts jā saskaņo GASO:**

- **Jelgavas iecirknī.**
- **Gāzapgādes attīstības departamentā, kur jāiesniedz būvprojekta ģenplāna lapas kopiju un projektu digitālā veidā (DWG)**

8. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 1 gads.


Pielikumā esošo gāzesvadu shēma uz 1 lpp.

Komercpilnvarniece
Gāzapgādes attīstības departamenta
Projektu saskaņošanas daļas vadītāja

L.Aumeistere

Fišermane 67041781
e-pasts:gazapgades.departaments@gaso.lv

Die Likelihoods



Karšu izdevniecība Jāņa Sēla
Valsts adresu reģistrācija, VZD

22.10.2018.

